**Resultado das Análises de Água Realizadas - Saída Tratamento e
Rede de Distribuição do SAMAE**

MÊS: **janeiro/2025**

Parâmetros	Padrão de Potabilidade	Nº de Análises/mês Saída Tratamento	Resultado (média)	Nº de Análises/mês Rede distribuição	Resultado (média)
Cor Aparente (uH)	0-15 uH	319	0,99	28	1,13
Turbidez (ftu)	VMP 1NTU - VMR 5NTU	319	0,31	28	0,3
pH	Recomenda-se 6,0 a 9,5	319	7,02	28	7,09
Flúor (mg/l)	Mín. 0,6 e VMR 1,5 mg/l	319	0,85		
Cloro Residual (mg/l)	Mín. 0,2 e VMR 2,0 mg/l	319	0,91	28	0,79
Coliformes Totais	Ausência em 100% das análises	8	0	28	0
Coliformes Termotolerante	Ausência em 100% das análises	8	0	28	0

VMP.: Valor máximo permitido para água entrando no sistema de distribuição

VMR.: Valor máximo recomendado na rede de distribuição

NTU.: Unidade Nefelométrica de Turbidez

UFC.: Unidade formadora de colônia

VMP.: Valor máximo permitido

N.D.: Nada Detectado

**Resultado das Análises de Água Realizadas - Saída Tratamento e
Rede de Distribuição do SAMAE**

MÊS: **fevereiro/2025**

Parâmetros	Padrão de Potabilidade	Nº de Análises/mês Saída Tratamento	Resultado (média)	Nº de Análises/mês Rede distribuição	Resultado (média)
Cor Aparente (uH)	0-15 uH	321	0,98	28	0,95
Turbidez (ftu)	VMP 1NTU - VMR 5NTU	321	0,30	28	0,39
pH	Recomenda-se 6,0 a 9,5	321	6,99	28	7,03
Flúor (mg/l)	Mín. 0,6 e VMR 1,5 mg/l	321	0,85	0	0
Cloro Residual (mg/l)	Mín. 0,2 e VMR 2,0 mg/l	321	0,98	28	0,65
Coliformes Totais	Ausência em 100% das análises	8	0	28	0
Coliformes Termotolerante Bactérias	Ausência em 100% das análises	8	0	28	0
Heterotróficas	VMP 500 UF C/ml	*	*	0	0

VMP.: Valor máximo permitido para água entrando no sistema de distribuição

VMR.: Valor máximo recomendado na rede de distribuição

NTU.: Unidade Nefelométrica de Turbidez

UFC.: Unidade formadora de colônia

VMP.: Valor máximo permitido

N.D.: Nada Detectado

**Resultado das Análises de Água Realizadas - Saída Tratamento e
Rede de Distribuição do SAMAE**

MÊS:

março/2025

Parâmetros	Padrão de Potabilidade	Nº de Análises/mês Saída Tratamento	Resultado (média)	Nº de Análises/mês Rede distribuição	Resultado (média)
Cor Aparente (uH)	0-15 uH	354	0,95	35	1,05
Turbidez (ftu)	VMP 1NTU - VMR 5NTU	354	0,24	35	0,35
pH	Recomenda-se 6,0 a 9,5	354	7,09	35	7,12
Flúor (mg/l)	Mín. 0,6 e VMR 1,5 mg/l	354	0,82	0	0
Cloro Residual (mg/l)	Mín. 0,2 e VMR 2,0 mg/l	354	0,94	35	0,78
Coliformes Totais	Ausência em 100% das análises	9	0	35	0
Coliformes Termotolerante Bactérias	Ausência em 100% das análises	9	0	35	0
Heterotróficas	VMP 500 UF C/ml	*	*	0	0

VMP.: Valor máximo permitido para água entrando no sistema de distribuição

VMR.: Valor máximo recomendado na rede de distribuição

NTU.: Unidade Nefelométrica de Turbidez

UFC.: Unidade formadora de colônia

VMP.: Valor máximo permitido

N.D.: Nada Detectado

**Resultado das Análises de Água Realizadas - Saída Tratamento e
Rede de Distribuição do SAMAE**

MÊS: **abril/2025**

Parâmetros	Padrão de Potabilidade	Nº de Análises/mês Saída Tratamento	Resultado (média)	Nº de Análises/mês Rede distribuição	Resultado (média)
Cor Aparente (uH)	0-15 uH	348	0,91	28	0,86
Turbidez (ftu)	VMP 1NTU - VMR 5NTU	348	0,24	28	0,37
pH	Recomenda-se 6,0 a 9,5	348	7,00	28	7,1
Flúor (mg/l)	Mín. 0,6 e VMR 1,5 mg/l	348	0,90	0	0
Cloro Residual (mg/l)	Mín. 0,2 e VMR 2,0 mg/l	348	0,96	28	0,64
Coliformes Totais	Ausência em 100% das análises	8	0	28	0
Coliformes Termotolerante Bactérias	Ausência em 100% das análises	8	0	28	0
Heterotróficas	VMP 500 UF C/ml	*	*	0	0

VMP.: Valor máximo permitido para água entrando no sistema de distribuição

VMR.: Valor máximo recomendado na rede de distribuição

NTU.: Unidade Nefelométrica de Turbidez

UFC.: Unidade formadora de colônia

VMP.: Valor máximo permitido

N.D.: Nada Detectado