Resultado das Análises de Água Realizadas - Saída Tratamento e Rede de Distribuição do SAMAE

MÊS: **julho/2020**

Parâmetros	Padrão de Potabilidade	Nº de Análises/mês Saída Tratamento	Resultado (média)	Nº de Análises/mês Rede distribuição	Resultado (média)
Cor Aparente (uH)	0-15 uH	336	1,40	24	1,08
Turbidez (ftu)	VMP 1NTU - VMR 5NTU	336	0,07	24	0,11
pH	Recomenda-se 6,0 a 9,5	337	6,80	24	6,99
Flúor (mg/l)	Mín. 0,6 e VMR 1,5 mg/l	336	0,81	24	0,83
Cloro Residual (mg/l)	Mín. 0,2 e VMR 2,0 mg/l	337	0,97	24	0,75
Coliformes Totais	Ausência em 100% das análises	9	ausente	24	0
Coliformes Termotolerante	Ausência em 100% das análises	9	ausente	24	0
Bactérias Heterotróficas	VMP 500 UF C/ml	9	ausente	24	0

VMP.: Valor máximo permitido para água entrando no sistema de distribuição

VMR.: Valor máximo recomendado na rede de distribuição

NTU.: Unidade Nefelométrica de Turbidez

UFC.: Unidade formadora de colônia

VMP.: Valor máximo permitido

N.D.: Nada Detectado