

**Resultado das Análises de Água Realizadas - Saída Tratamento e
Rede de Distribuição do SAMAE**

MÊS: **agosto/2020**

Parâmetros	Padrão de Potabilidade	Nº de Análises/mês Saída Tratamento	Resultado (média)	Nº de Análises/mês Rede distribuição	Resultado (média)
Cor Aparente (uH)	0-15 uH	356	1,35	29	1,44
Turbidez (ftu)	VMP 1NTU - VMR 5NTU	356	0,08	29	0,11
pH	Recomenda-se 6,0 a 9,5	358	6,84	29	6,94
Flúor (mg/l)	Mín. 0,6 e VMR 1,5 mg/l	356	0,80	29	0,82
Cloro Residual (mg/l)	Mín. 0,2 e VMR 2,0 mg/l	358	1,02	29	0,83
Coliformes Totais	Ausência em 100% das análises	9	ausente	29	0
Coliformes Termotolerante Bactérias	Ausência em 100% das análises	9	ausente	29	0
Heterotróficas	VMP 500 UF C/ml	9	ausente	29	0

VMP.: Valor máximo permitido para água entrando no sistema de distribuição

VMR.: Valor máximo recomendado na rede de distribuição

NTU.: Unidade Nefelométrica de Turbidez

UFC.: Unidade formadora de colônia

VMP.: Valor máximo permitido

N.D.: Nada Detectado