

**Resultado das Análises de Água Realizadas - Saída Tratamento e
Rede de Distribuição do SAMAE**

MÊS: **janeiro/2025**

Parâmetros	Padrão de Potabilidade	Nº de Análises/mês Saída Tratamento	Resultado (média)	Nº de Análises/mês Rede distribuição	Resultado (média)
Cor Aparente (uH)	0-15 uH	319	0,99	28	1,13
Turbidez (ftu)	VMP 1NTU - VMR 5NTU	319	0,31	28	0,3
pH	Recomenda-se 6,0 a 9,5	319	7,02	28	7,09
Flúor (mg/l)	Mín. 0,6 e VMR 1,5 mg/l	319	0,85		
Cloro Residual (mg/l)	Mín. 0,2 e VMR 2,0 mg/l	319	0,91	28	0,79
Coliformes Totais	Ausência em 100% das análises	8	0	28	0
Coliformes Termotolerante	Ausência em 100% das análises	8	0	28	0

VMP.: Valor máximo permitido para água entrando no sistema de distribuição

VMR.: Valor máximo recomendado na rede de distribuição

NTU.: Unidade Nefelométrica de Turbidez

UFC.: Unidade formadora de colônia

VMP.: Valor máximo permitido

N.D.: Nada Detectado