

**Resultado das Análises de Água Realizadas - Saída Tratamento e
Rede de Distribuição do SAMAE**

MÊS: **outubro/2020**

Parâmetros	Padrão de Potabilidade	Nº de Análises/mês Saída Tratamento	Resultado (média)	Nº de Análises/mês Rede distribuição	Resultado (média)
Cor Aparente (uH)	0-15 uH	318	2,04	24	2,9
Turbidez (ftu)	VMP 1NTU - VMR 5NTU	318	0,07	24	0,14
pH	Recomenda-se 6,0 a 9,5	329	6,92	24	7,02
Flúor (mg/l)	Mín. 0,6 e VMR 1,5 mg/l	317	0,79	24	0,79
Cloro Residual (mg/l)	Mín. 0,2 e VMR 2,0 mg/l	329	0,00	24	0,65
Coliformes Totais	Ausência em 100% das análises	9	ausente	24	0
Coliformes Termotolerante Bactérias	Ausência em 100% das análises	9	ausente	24	0
Heterotróficas	VMP 500 UF C/ml	9	ausente	24	0

VMP.: Valor máximo permitido para água entrando no sistema de distribuição

VMR.: Valor máximo recomendado na rede de distribuição

NTU.: Unidade Nefelométrica de Turbidez

UFC.: Unidade formadora de colônia

VMP.: Valor máximo permitido

N.D.: Nada Detectado